



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРОНСКОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Волкова, д. 6,
г. Новомичуринск, 391160

21.06.2024 № 19-2024

Заведующей МДОУ
«Новомичуринский детский сад №6»

Савельевой Е.В..

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

20.06.2024 прокуратурой района с привлечением специалиста Пронского межрайонного ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МДОУ «Новомичуринская детский сад №6», расположенном по адресу: Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д.37.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности регламентированы Правилами Противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (далее ППБ).

В ходе проверки в МДОУ «Новомичуринская детский сад №6» установлено, что вопреки требованиям:

- п. 54 Правил Противопожарного режима в РФ (ППР утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года), на система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии, а именно отключены шлейфы № 7 и № 14.

- пп. Б п. 27 Правил Противопожарного режима в РФ (ППР утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.), пути эвакуации, идущем из групп № 3 и № 8 допускается захламление.

Указанные факты свидетельствуют о наличии состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

В соответствии с приказом №8 от 09.01.2023 заведующей МДОУ «Новомичуринский детский сад №6» Савельевой Е.В. ответственность за пожарную безопасность в учреждении несет заведующая хозяйством Выгузова Л.А.



Прокуратура Пронского района Рязанской области
№ Прдр-20610016-215-24/-20610016

Причинами выявленных нарушений является несоблюдение требований законодательства в сфере противопожарной безопасности, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства за работой подчинённых сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

требую:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению подобных нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц.

3. Настоящее представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени рассмотрения.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить прокурору Пронского района в письменной форме в месячный срок

И.о. прокурора района

старший советник юстиции

С.П. Алешин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C3140BA0EBB55B9AA9FAF0226C48DCED
Владелец Алешин Сергей Петрович
Действителен с 10.04.2024 по 04.07.2025

Исп. Иванов О.В., 2-13-17, доб. 062-210-008

